

**Tabela Regulacyjna**  
**sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna**

Sezon grzewczy 2019/2020

Temp. Zewn.	Wsp. Obc.	Zasilanie	Powrót
tsd	$\varphi$	Tz	Tp
[°C]	-	[°C]	[°C]
-22	1,00	130,0	70,0
-21	0,98	127,7	68,8
-20	0,95	124,6	67,2
-19	0,93	122,4	66,1
-18	0,90	119,2	64,5
-17	0,88	117,0	63,4
-16	0,86	115,0	62,4
-15	0,83	111,9	60,9
-14	0,81	110,0	60,0
-13	0,79	107,9	59,0
-12	0,76	105,1	57,7
-11	0,74	103,2	56,8
-10	0,71	100,5	55,6
-9	0,69	98,6	54,7
-8	0,67	96,9	54,0
-7	0,64	94,3	52,8
-6	0,62	92,7	52,1
-5	0,60	91,1	51,4
-4	0,57	88,8	50,4
-3	0,55	87,3	49,7
-2	0,52	85,1	48,8
-1	0,50	83,8	48,2
0	0,48	82,5	47,7
1	0,45	80,6	46,9
2	0,43	79,5	46,4
3	0,40	77,4	45,3
4	0,38	76,0	44,5
5	0,36	74,7	43,8
6	0,33	72,9	42,6
7	0,31	71,7	41,9
8	0,29	70,6	41,1
9	0,26	70,0	40,0
10	0,24	70,0	40,0
11	0,21	70,0	40,0
12	0,19	70,0	40,0
13	0,17	70,0	40,0
14	0,14	70,0	40,0
15	0,12	70,0	40,0
16	0,10	70,0	40,0

Zatwierdzam do stosowania:

PROKURENT  
*Jarostaw Kosin*

PREZES ZARZĄDU  
*Konrad Nowak*

*13.09.19*