

**Tabela Regulacyjna**  
**sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna**  
**Sezon grzewczy 2016/2017**

Wsp. Obc.	Zasilanie	Powrót
$\varphi$	$T_{z_x}$	$T_{p_x}$
-	[°C]	[°C]
1,00	130,0	70,0
0,99	128,9	69,4
0,98	128,0	68,9
0,97	127,0	68,4
0,96	126,0	67,8
0,95	125,0	67,3
0,94	124,0	66,8
0,93	123,1	66,3
0,92	122,0	65,7
0,91	121,0	65,2
0,90	120,1	64,7
0,89	119,1	64,2
0,88	118,1	63,7
0,87	117,3	63,3
0,86	116,3	62,8
0,85	115,3	62,3
0,84	114,4	61,8
0,83	113,5	61,4
0,82	112,5	60,9
0,81	111,6	60,5
0,80	110,7	60,0
0,79	109,8	59,6
0,78	108,8	59,1
0,77	108,0	58,7
0,76	106,7	58,3
0,75	105,7	57,8
0,74	104,7	57,4
0,73	103,8	57,0
0,72	102,8	56,6
0,71	101,9	56,2
0,70	100,9	55,8
0,69	100,0	55,4
0,68	99,2	55,1
0,67	98,2	54,7
0,66	97,3	54,3
0,65	96,4	53,9
0,64	95,5	53,6
0,63	94,6	53,2
0,62	93,8	52,9
0,61	92,9	52,5
0,60	92,1	52,2
0,59	91,3	51,9
0,58	90,4	51,5
0,57	89,6	51,2
0,56	88,8	50,9
0,55	88,0	50,6
0,54	87,2	50,3
0,53	86,5	50,0
0,52	85,7	49,7

0,51	84,9	49,4
0,50	84,1	49,1
0,49	83,4	48,8
0,48	82,7	48,6
0,47	82,0	48,3
0,46	81,2	48,0
0,45	80,6	47,8
0,44	79,8	47,5
0,43	79,2	47,3
0,42	78,4	47,0
0,41	77,8	46,8
0,40	77,2	46,6
0,39	76,5	46,4
0,38	75,8	46,1
0,37	75,2	45,9
0,36	74,5	45,7
0,35	73,8	45,4
0,34	72,7	44,8
0,33	71,6	44,1
0,32	70,6	43,5
0,31	70,0	43,0
0,30	70,0	42,5
0,29	70,0	42,0
0,28	70,0	41,5
0,27	70,0	40,5
0,26	70,0	40,0
0,25	70,0	40,0
0,24	70,0	40,0
0,23	70,0	40,0
0,22	70,0	40,0
0,21	70,0	40,0
0,20	70,0	40,0
0,19	70,0	40,0
0,18	70,0	40,0
0,17	70,0	40,0
0,16	70,0	40,0
0,15	70,0	40,0
0,14	70,0	40,0
0,13	70,0	40,0
0,12	70,0	40,0
0,11	70,0	40,0
0,10	70,0	40,0
0,09	70,0	40,0