

Tabela Regulacyjna
sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna
 Sezon grzewczy 2017/2018

Temp. Zewn.	Wsp. Obc.	Zasilanie	Powrót
tsd	φ	Tz	Tp
[°C]	-	[°C]	[°C]
-22	1,00	130,0	70,0
-21	0,98	127,6	68,7
-20	0,95	125,2	67,4
-19	0,93	122,9	66,2
-18	0,90	120,5	64,9
-17	0,88	118,2	63,7
-16	0,86	116,0	62,7
-15	0,83	113,8	61,5
-14	0,81	111,6	60,5
-13	0,79	109,4	59,4
-12	0,76	106,9	58,4
-11	0,74	104,5	57,3
-10	0,71	102,3	56,4
-9	0,69	100,0	55,4
-8	0,67	97,9	54,6
-7	0,64	95,8	53,7
-6	0,62	93,7	52,9
-5	0,60	91,7	52,1
-4	0,57	89,7	51,2
-3	0,55	87,8	50,5
-2	0,52	86,0	49,8
-1	0,50	84,1	49,1
0	0,48	82,4	48,5
1	0,45	80,7	47,8
2	0,43	79,1	47,3
3	0,40	77,5	46,7
4	0,38	75,9	46,1
5	0,36	74,3	45,6
6	0,33	72,0	44,3
7	0,31	70,0	43,0
8	0,29	70,0	41,7
9	0,26	70,0	40,1
10	0,24	70,0	40,0
11	0,21	70,0	40,0
12	0,19	70,0	40,0
13	0,17	70,0	40,0
14	0,14	70,0	40,0
15	0,12	70,0	40,0
16	0,10	70,0	40,0