

Tabela Regulacyjna
sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna
Sezon grzewczy 2020/2021

Fikso co	T.zew	[°C]	[°C]
φ	[°C]	Tz_źródło ciepła	Tp_źródło ciepła
1,00	-22	120	60
0,99	-21,6	119,1	59,6
0,98	-21,1	118,2	59,4
0,97	-20,7	117,4	59
0,96	-20,3	116,5	58,8
0,95	-19,9	115,6	58,4
0,94	-19,4	114,7	58,2
0,93	-19	113,8	57,8
0,92	-18,6	112,9	57,4
0,91	-18,1	112,1	57,2
0,90	-17,7	111,2	56,8
0,89	-17,3	110,3	56,5
0,88	-16,8	109,4	56,2
0,87	-16,4	108,6	55,9
0,86	-16	107,7	55,5
0,85	-15,6	106,8	55,2
0,84	-15,1	106	54,9
0,83	-14,7	105,1	54,5
0,82	-14,3	104,2	54,2
0,81	-13,8	103,4	53,8
0,80	-13,4	102,5	53,5
0,79	-13	101,7	53,2
0,78	-12,5	100,8	52,8
0,77	-12,1	100	52,4
0,76	-11,7	99,1	52,1
0,75	-11,3	98,3	51,8
0,74	-10,8	97,4	51,4
0,73	-10,4	96,6	51
0,72	-10	95,8	50,6
0,71	-9,5	94,9	50,3
0,70	-9,1	94,1	49,9
0,69	-8,7	93,3	49,5
0,68	-8,2	92,5	49,2
0,67	-7,8	91,7	48,8
0,66	-7,4	90,8	48,4
0,65	-7	90	48
0,64	-6,5	89,2	47,6
0,63	-6,1	88,4	47,2
0,62	-5,7	87,6	46,8
0,61	-5,2	86,8	46,5
0,60	-4,8	86	46,1
0,59	-4,4	85,3	45,7
0,58	-3,9	84,5	45,3

Fikso co	T.zew	[°C]	[°C]
φ	[°C]	Tz_źródło ciepła	Tp_źródło ciepła
0,57	-3,5	83,7	44,9
0,56	-3,1	82,9	44,5
0,55	-2,7	82,1	44,1
0,54	-2,2	81,4	43,7
0,53	-1,8	80,6	43,2
0,52	-1,4	79,8	42,8
0,51	-0,9	79,1	42,4
0,50	-0,5	78,3	42
0,49	-0,1	77,5	41,5
0,48	0,4	76,8	41,1
0,47	0,8	76	40,6
0,46	1,2	75,3	40,2
0,45	1,7	74,5	40,1
0,44	2,1	73,8	40
0,43	2,5	73	40
0,42	2,9	72,3	40
0,41	3,4	71,6	40
0,40	3,8	70,8	40
0,39	4,2	70,1	40
0,38	4,7	69,3	40
0,37	5,1	68,6	40
0,36	5,5	67,9	40
0,35	6	67,5	40
0,34	6,4	67,5	40
0,33	6,8	67,5	40
0,32	7,2	67,5	40
0,31	7,7	67,5	40
0,30	8,1	67,5	40
0,29	8,5	67,5	40
0,28	9	67,5	40
0,27	9,4	67,5	40
0,26	9,8	67,5	40
0,25	10,3	67,5	40
0,24	10,7	67,5	40
0,23	11,1	67,5	40
0,22	11,5	67,5	40
0,21	12	67,5	40

DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH

Jarosław Kosin

KIEROWNIK
WYDZIAŁU DYSTRYBUCJI CIEPŁA

Andrzej Stolarski