

Tabela regulacyjna
sieci ciepłowniczej miasta Olsztyn
Sezon grzewczy 2024/2025

Fikso co	T. zew.	Temp. zas. źródła	Temp. pow. źródła	Fikso co	T. zew.	Temp. zas. źródła	Temp. pow. źródła
φ	[°C]	[°C]	[°C]	φ	[°C]	[°C]	[°C]
1,00	-22,0	120,0	60,0	0,60	-4,8	91,3	49,3
0,99	-21,6	119,7	59,8	0,59	-4,4	90,4	49,0
0,98	-21,1	119,4	59,7	0,58	-3,9	89,4	48,7
0,97	-20,7	119,0	59,5	0,57	-3,5	88,5	48,3
0,96	-20,3	118,7	59,3	0,56	-3,1	87,7	48,0
0,95	-19,9	118,4	59,1	0,55	-2,7	86,8	47,7
0,94	-19,4	117,9	59,0	0,54	-2,2	85,8	47,4
0,93	-19,0	117,5	58,8	0,53	-1,8	85,0	47,1
0,92	-18,6	117,0	58,6	0,52	-1,4	84,2	46,7
0,91	-18,1	116,5	58,4	0,51	-0,9	83,3	46,4
0,90	-17,7	116,0	58,2	0,50	-0,5	82,5	46,1
0,89	-17,3	115,4	57,9	0,49	-0,1	81,7	45,7
0,88	-16,8	114,7	57,7	0,48	0,4	80,8	45,4
0,87	-16,4	114,2	57,5	0,47	0,8	80,1	45,1
0,86	-16,0	113,6	57,2	0,46	1,2	79,4	44,8
0,85	-15,6	112,9	56,9	0,45	1,7	78,6	44,5
0,84	-15,1	112,1	56,7	0,44	2,1	77,9	44,2
0,83	-14,7	111,4	56,5	0,43	2,5	77,3	43,9
0,82	-14,3	110,8	56,1	0,42	2,9	76,7	43,6
0,81	-13,8	109,9	55,9	0,41	3,4	75,9	43,3
0,80	-13,4	109,1	55,6	0,40	3,8	75,4	43,0
0,79	-13,0	108,4	55,4	0,39	4,2	74,8	42,7
0,78	-12,5	107,4	55,0	0,38	4,7	74,2	42,4
0,77	-12,1	106,7	54,8	0,37	5,1	73,7	42,2
0,76	-11,7	105,9	54,5	0,36	5,5	73,2	41,9
0,75	-11,3	105,1	54,1	0,35	6,0	72,7	41,6
0,74	-10,8	104,1	53,8	0,34	6,4	72,3	41,4
0,73	-10,4	103,3	53,6	0,33	6,8	72,0	41,2
0,72	-10,0	102,4	53,2	0,32	7,2	71,6	40,9
0,71	-9,5	101,4	52,9	0,31	7,7	71,1	40,7
0,70	-9,1	100,5	52,6	0,30	8,1	70,6	40,5
0,69	-8,7	99,7	52,3	0,29	8,5	70,1	40,2
0,68	-8,2	98,6	51,9	0,28	9,0	69,6	40,0
0,67	-7,8	97,7	51,6	0,27	9,4	69,1	40,0
0,66	-7,4	96,9	51,3	0,26	9,8	68,6	40,0
0,65	-7,0	96,0	51,0	0,25	10,3	68,1	40,0
0,64	-6,5	94,9	50,7	0,24	10,7	67,5	40,0
0,63	-6,1	94,1	50,3	0,23	11,1	67,5	40,0
0,62	-5,7	93,2	50,0	0,22	11,5	67,5	40,0
0,61	-5,2	92,1	49,7	0,21	12,0	67,5	40,0